



LEGENDA	
	Iluminação - Teto
	Iluminação - Arandela
	Iluminação - Emergência
	Interruptor
	Tomada
	CD - Quadro de Distribuição
	MD - Medidor
	Rede Subterrânea
	Rede Eletrocalha
	Rede de Emergência

Quadro de Cargas

CIRCUITO	Lampadas 100 (W)	Tomadas 100 (W)	Tomadas 600 (W)	Total (W)	COND. (mm)	DISJ. 9un. de 32Amp	FASE. 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Iluminação	64	##	##	6400	2,5mm		
Tomadas	##	49	13	12700	2,5mm		1,5,6,7,8,9
Total	64	49	13	19100	##	##	##

	Iluminação - Teto
	Iluminação - Arandela
	Iluminação - Emergência
	Interruptor
	Tomada
	CD - Quadro de Distribuição
	MD - Medidor

	Iluminação - Teto
	Iluminação - Arandela
	Iluminação - Emergência
	Interruptor
	Tomada
	CD - Quadro de Distribuição
	MD - Medidor

PLANTA DE INST. ELÉTRICAS  
Esc: 1/75



PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI  
POR UM CADI MELHOR

### CENTRO DE INTEGRAÇÃO COMERCIAL

ENDEREÇO: AV. URUGUAI	DATA: Março/2022
DESCRIÇÃO: PLANTA DE INST. ELÉTRICAS	ESCALA: Indicada
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kristie C. Leoneti Eng. Civil CREA 221566	PRANCHA: 05